

## CONTROLLO DEI SILI DI STOCCAGGIO DELLO ZUCCHERO

### SPECIFICHE

Un produttore di zucchero in Guatemala aveva bisogno di un sistema per il controllo del livello di grano e saccarosio nei silos nel sito di zucchero. I sensori dovevano essere adatti per uso alimentare e funzionare in modo affidabile.

### SOLUZIONE

La società si riferisce con una sola famiglia di UWT MEMBRINO Serie 4000 soddisfa i requisiti di questa applicazione.

È la soluzione perfetta, la sensibilità è impostata su 300g / l.

È installato a contatto con il processo e realizzato in acciaio inox.

La versione compatta Membrino 4020, con sensore lungo solo 100 mm, è stata utilizzata come rilevatore di livello, mentre la versione Membrino 4030 con estensione di 400 mm è stata installata sul tetto del silo per il rilevamento di grano.

Questa soluzione ha tutte le funzioni necessarie per consentire il controllo accurato di il silo di stoccaggio dello zucchero.

